



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, [www.78.mchs.gov.ru](http://www.78.mchs.gov.ru)

**Управление по Кировскому району**  
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района**  
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

**Предписание № 30-1 - 325/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка  
Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением  
английского языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198216,  
г. Санкт-Петербург, ул. б-р Новаторов, д. 43, лит. А, ИНН: 7805149479, ОГРН:  
1027802767300;**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

**распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района  
управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова  
Кирилла Викторовича от 16 сентября 2020 года № 30-1-325.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с «23» сентября 2020 г. по «15» октября 2020 г., Свичкаревым Александром  
Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому  
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая  
выездная проверка объекта защиты – общеобразовательного учреждения, расположенного по  
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой д. 56 лит. А.**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	<p>Система оповещения и управления людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. (Фактически система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре объекта защиты, находится в не исправном состоянии, а именно: при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные в помещении № 11 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 13.01.2009г. система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не включилась автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 83, ст. 84, п. 3.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) п. 61;</p>	01.02.2021г.	
2	<p>Междуэтажное перекрытие подвального и 1-го этажей здания (в помещении между помещениями 54 и 56 по плану ПИБ) не имеет предел огнестойкости REI 45 (фактически в междуэтажном перекрытии открытый проем).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст.88; табл. 21 Приложение к Федеральному закону от 22.07.2008г. № 123-ФЗ</p>	01.02.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Свичкарев Александр Евгеньевич


(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«15» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«    »                      2020 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)