



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Кировскому району
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
соблюдения требований пожарной безопасности
от «30» сентября 2020 года № 30-1-351

1. Провести проверку в отношении объекта защиты, правообладателем (ями) которого является (ются): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А, ИНН: 7805149479, ОГРН: 1027802767300;

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

2. Наименование, категория риска и адрес места нахождения объекта защиты: общеобразовательное учреждение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А.

(указывается наименование, категория риска и адрес места нахождения проверяемого объекта защиты)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: Свичкарева Александра Евгеньевича – инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Дзьоника Романа Михайловича – начальника отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Хомякову Елену Олеговну – старшего инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Крючкова Дмитрия Александровича – старшего инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Прохоровича Дмитрия Валерьевича – старшего инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Захарову Лейлу Насир гызы – инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Морозова Романа Геннадьевича - начальника отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г.



Санкт-Петербургу, Андрееву Елену Витальевну - старшего инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Марееву Наталью Валерьевну - старшего инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Душенкову Олесю Валерьевну - инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Алиеву Анастасию Сергеевну - инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Абакарова Марата Абакаровича - инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: главный эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Богуцкий Сергей Юрьевич, к/с № 78-ПБ/0003 от 16.03.2017 г.; Инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Мамонтов Сергей Викторович, к/с № 78-ПБ/0004 от 16.03.2017 г.; старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Мамонтов Виталий Викторович, к/с № 78-ПБ/0005 от 16.03.2017 г.; Эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Голубев Егор Алексеевич, к/с № 78-ПБ/0008 от 16.03.2017 г.; Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Смелков Сергей Андреевич, к/с № 78-ПБ/0006 от 16.03.2017 г.; Старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Субботин Андрей Александрович, к/с № 78-ПБ/0007 от 16.03.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции в ФРГУ – 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2-12-1292/1/1 от 07.02.2020г., срок исполнения которого истёк (срок устранения – 01.10.2020г)

Задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение требований пожарной безопасности (выполнение предписания органа государственного пожарного надзора).

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней (часов).

К проведению проверки приступить с «02» октября 2020 года

Проверку окончить не позднее «29» октября 2020 года

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о

федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», п.п. «б» п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ ст. 89, ст. 46, ст. 55, ст. 56, ст. 85, СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.5, п. 8.1.12, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п 7.2(в).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) – правообладателя (ей) объекта защиты (02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 октября 2020 года);

2) осмотр и обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А. (02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 октября 2020 года).

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим (ми) лицом (лицами), индивидуальным (и) предпринимателем (ями) – правообладателем (ями) объекта защиты, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– техническая документация на объект защиты.

Учетный № проверки: 782005760681

(ФГИС ЕРП <https://proverka.gov.ru>)

Заместитель начальника управления –
начальник ОНДПР Кировского района
управления по Кировскому району
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

К.В. Ефремов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Свичкарев Александр Евгеньевич - инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, тел.: (812) 786-41-35

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении проверки получил (а):

И.С. Куркина *Черва ИВ*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего копию распоряжения)

« » часов « » минут « » 2020 г.

_____ (подпись)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а):

И.С. Куркина *Черва ИВ*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«16» часов «40» минут «14» 10 2020 г.

_____ (подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, каб. 2
(место составления акта)

«29» октября 20 20 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 30-1-351

На основании: распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова Кирилла Викторовича от 30 сентября 2020 года № 30-1-351 проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты общеобразовательное учреждение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А, ИНН: 7805149479, ОГРН: 1027802767300.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

12 октября 20 20 г с 10 час 20 мин до 11 час 20 мин. продолжительность 1 ч.
29 октября 20 20 г с 11 час 00 мин до 12 час 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (2 часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

и.о. директора ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

«01» сентября 2020 г. № б/н Заместитель прокурора района Д.В. Зеленцов

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Свичкарев Александр Евгеньевич – инспектор
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Вх 44 от 09.09.2020

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель по АХР Панин Игорь Олегович:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга не выполнило в установленный срок предписание органа осуществляющего государственный пожарный надзор № 2-12-1292/1/1 от 07.02.2020 г., а именно пункт № 2, 3, 4.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
2	Ширина эвакуационных выходов наружу в свету (пом. 1 6Н по плану ПИБ) не менее 1,2 м (фактическая - 0,7 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	Директор ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга Виноградова Н.В.
3	Ширина эвакуационных выходов наружу в свету (пом. 1 5Н по плану ПИБ) не менее 1,2 м (фактическая - 0,7 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	Директор ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга Виноградова Н.В.
4	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (2 этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 55, ст. 56, ст. 85 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности» п. 7.2(в);	Директор ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга Виноградова Н.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №30-1-351/1/1 от 29.10.2020 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Свичкарев Александр Евгеньевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

« 29 » октября 20 20 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » октября 20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

[Faint, illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the middle column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

Ex 45. от 09.11.2020



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1 - 351/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка
Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением
английского языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198216,
г. Санкт-Петербург, ул. б-р Новаторов, д. 43, лит. А, ИНН: 7805149479, ОГРН:
1027802767300;**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района
управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова
Кирилла Викторовича от 16 сентября 2020 года № 30-1-351.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «12» октября 2020 г. по «29» октября 2020 г., Свичкаревым Александром
Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая
выездная проверка объекта защиты – общеобразовательного учреждения, расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Ширина эвакуационных выходов наружу в свету (пом. 1 6Н по плану ПИБ) не менее 1,2 м (фактическая -0,7 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.03.2021г.	
2	Ширина эвакуационных выходов наружу в свету (пом. 1 5Н по плану ПИБ) не менее 1,2 м (фактическая - 0,7 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.03.2021г	
3	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (2 этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 55, ст. 56, ст. 85 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности» п. 7.2(в);	01.03.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района управления по Кировскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Свичкарев Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их)
проверку)



(подпись)

«29» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

(подпись)

«29» октября 2020 г.

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the middle column]

[Faint, illegible text in the right column]