



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трфолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трфолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

г. Санкт-Петербург, ул. Трфолева, д. 43, каб. 2

(место составления акта)

«30» марта 20 21 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 30-1-129

На основании: распоряжения начальника управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Евлоева Магомед-Сали Бембулатовича от 01 марта 2021 года № 30-1-129 проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: общеобразовательное учреждение расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А, ИНН: 7805149479, ОГРН: 1027802767300

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 18 » марта 20 21 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. продолжительность 1 ч.
30 марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (2 часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

«...» 2021г. №...

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Свичкарев Александр Евгеньевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

договоров, сертификатов об аккредитации и наименованиях органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;
- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 43, лит. А.

Представлен отчет о расчете пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан правообладателем данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их соответствии, кем, когда и на какой объект защиты разработан правообладателем данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия:

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга выполнило в установленный срок предписание органа осуществляющего государственный пожарный надзор № 30-1-351/1/1 от 29.10.2020г., а именно в полном объеме.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось. Отчет по оценке пожарного риска № 32-2020 от 2020г.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____


6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: _____

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии): Отчет по оценке пожарного риска № 32-2020 от 2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Свицкарев Александр Евгеньевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

« 30 » марта 20 21



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Машин Игорь Александрович зав. хозяйством

(Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, сего удостоверяется перед свидетелем)

« 30 » марта 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

